

Январь

Устранение утечки на основном водоводе: 12.01.11г.-14.01.11 г.

Устранение утечки на водопроводной линии к автотранспортному цеху -16.01.11 г.

Ремонт и отопев 10 водоразборных колонок.

Замена хлоропровода на очистных сооружениях хоз-фекальных стоков.

Устранение утечки водопроводной воды по улице Отдыха возле дома № 6.

Очистка и ревизия пожарных гидрантов.

Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях 6 штук.

Изоляция теплотрассы по ул. Партизан 8.

Восстановление теплоизоляции системы отопления и ГВС в камере Ленина 17.

Восстановление участка теплоизоляции возле дома Партизан 2.

Автор: Vsergi
12.04.2011 10:07 -

Февраль

Ремонт автомобиля УАЗ.

Устранение утечки водопроводной воды по ул. Стахановцев-7.02.11 г.

Замена глубинного насоса на скважине № 4.

Проверка приборов лаборатории очистных сооружений.

Устранение 9 аварийных ситуаций на канализационных сетях.

Ремонт и отогрев 22 колонок.

Очистка и ревизия пожарных гидрантов.

Восстановление теплоизоляции в камере № 1(Ленина 17).

Устранение утечек на теплотрассах частных домов -5 штук.

Ревизия насоса К100-80-160 на теплопункте.

Март

Устранение утечки водопроводной воды по ул. Пролетарская.

Прохождение техосмотра автомобиля УАЗ.

Устранение утечки водопроводной воды по ул. 40 лет Октября.

Очистка и ревизия пожарных гидрантов.

Приобретение пиломатериалов для ремонта кровли зданий лаборатории очистных очистных сооружений и административного здания Ленина 7а.

Ремонт и отопление 12 колонок.

Устранение 11 аварийных ситуаций на сетях канализации.

Приобретение необходимых химических реактивов и посуды для проведения необходимых анализов сточных вод.

Регистрация ОПО(опасного промышленного объекта)_склад хлора очистных сооружений.

Получение страхового свидетельства ОПО.

Автор: Vsergi
12.04.2011 10:07 -

Устранение утечек на тепловых сетях-2 шт.

Ремонт трицикла.

Постоянный обход тепловых сетей, ревизия запорной арматуры.

Заявки от населения выполняются в течении 2-3 дней. Во втором квартале планируется проведение следующих работ:

Ремонт кровли 2х зданий лаборатории и административного здания.

Внутренний ремонт зданий.

Подготовка к аттестации лаборатории очистных сооружений.

Разработка проекта НДС (нормативно-допустимого сброса).

Изготовление вытяжного шкафа для лаборатории.

Автор: Vsergi
12.04.2011 10:07 -

Директор МУП «Тепловые сети п. Верхние Серги»
снин В.И.

Ве