

Инспектора отдела надзорной деятельности Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области проверили 31 образовательное учреждение. По результатам проведенных проверок вручено 3 предписания на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности, за допущенные грубые нарушения к административной ответственности привлечено 3 должностных и 2 юридических лица на сумму 327 000 рублей.

По оценкам отдела надзорной деятельности Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области, наиболее характерными нарушениями требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях по-прежнему является неудовлетворительное состояние путей эвакуации, неисправность электросетей и электрооборудования, а также отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты. Из 31 образовательного учреждения принято 26.

С. Гилев - инспектор ОНД Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа